Республика Казахстан
Товарищество с ограниченной ответственностью
"SK TITAN ENGINEERING COMPANY"

Государственная лицензия №02795 от 05.03.2018 г.

Заказчик: АО "Мангистауская региональная электросетевая компания"

«Реконструкция ПС-110/6 кВ ПТБ»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии

Спецификация оборудования

24-23/0299-03-07-2019-АУЭ-СО

Директор ТОО «SK Titan Engineering Company» **Каюпов О.**

Главный инженер проекта **Бегендик Б.**

г. Актау -2019 г

0123 456 789

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	24-23/0299-03-07-2019-АУЭ			
						Реконструкция ПС 110/6кВ "ПТБ"			
Разработал		Камешев			12.19	Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии АСКУЭ	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Бегендик			12.19		РП	1	2
						Спецификация оборудования, изделий и материалов	ТОО "SK Titan Engineering Company" г Акмау 2019		

Формат А3

0123 456 789

Поз	Наименование, техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг.	Примечание
	1. Шкафы							
	Шкаф учета и измерения 110 кВ	см. 07-03-01-0276-АУЭ-33		DKC	компл.	1		=E00+A1
	2. Кабельные изделия и материалы							
E01A-W300;E03A-W300;VT1-W300;VT2-W300	Металлорукав гибкий	РЗ-Ц-Х12	РЗ-Ц-Х12		м	40		/5b.6;,/6.6;,/7.3;,/8.3
W206;W211...W216;W218;W219	Интерфейсные кабели	Belden 9842	Belden 9842 4x2x0,66мм2	Belden	м	302		/10.3;,/10.5;,/10.6;,/10.8;/10b.4;,/11.2;,/11b.1
W217	Кабель контрольный с медными жилами не распространяющий горение, 0,66кВ	ВВГ-0,66	3x2,5	Казэнергокабель	м	50		/13.3
W217	Кабель контрольный с медными жилами не распространяющий горение, 0,66кВ	ВВГ-0,66	3x2,5	Казэнергокабель	м	50		/13.3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист № док.	Подпись	Дата
Разработал		Камешев		12.19
ГИП		Бегендик		12.19

24-23/0299-03-07-2019-АУЭ

Реконструкция ПС 110/6кВ "ПТБ"

Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии АСКУЭ

Стадия	Лист	Листов
РП	2	2

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ТОО "SK Titan Engineering Company" г Акмау 2019

Формат А3