0	1			2	3	4	5	6	7	8		9
Монтажная единица	Марка кабеля по проекту	Заводская марка		Число занятых жил	Направление кабеля					Длина, м		Примечание
		Тип	Число и сеч. жил							по проекту	проло-жено	
щпт	W40	КВВГЭнг	2х10	2	ОПУ: Шкаф ТН-110 кВ I и II с.ш. =E40+R1		ОПУ: Шкаф распределительный 1 с.ш. =W00+N1			15		
щпт	W41	КВВГЭнг	2х10	2	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т1 =E03+UT1		ОПУ: Шкаф распределительный 2 с.ш. =W00+N2			15		
щпт	W42	КВВГЭнг	2х10	2	КРУ 6кВ: Ячейка линии БМТС =K13+U13		ОПУ: Шкаф распределительный 1 с.ш. =W00+N1			35		
щпт	W43	КВВГЭнг	2х10	2	КРУ 6кВ: Ячейка резерв =K29+U29		ОПУ: Шкаф распределительный 2 с.ш. =W00+N2			35		
щпт	W50	КВВГЭнг	2х6	2	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т2 =E01+UT2		ОПУ: Шкаф ТН-110 кВ I и II с.ш. =E40+R1			10		
щпт	W51	КВВГЭнг	2х6	2	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т2 =E01+UT2		ОПУ: Шкаф защиты и управления Т1 =E03+UT1			10		
щпт	W52	КВВГЭнг	2х6	2	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т2 =E01+UT2		ОПУ: Шкаф защиты и управления Т1 =E03+UT1			10		
щпт	W53	КВВГЭнг	2х6	2	ОПУ: Шкаф защиты и управления Т2 =E01+UT2		ОПУ: Шкаф ТН-110 кВ I и II с.ш. =E40+R1			10		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	24-23/0299-03-07-2019-УА-РЗ.06 Кабельный журнал	=DC +CAB 1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3